



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия**

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: gu@10.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску

г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д.27, тел. 76-92-72, факс 76-92-72, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ondpz@mail.ru

Предписание № 158/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательнo-речевому развитию детей № 41
«Золушка» (ОГРН: 1021000521497 ИНН 1001044958 КПП 100101001).

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной
безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия №
158 от 27 мая 2021 года Бахилина Дениса Рудольфовича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с «08» июня 2021 года по «29» июня 2021 года старшим инспектором
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Карелия Ветошкиной Светланой Алексеевной проведена
плановая выездная проверка объекта защиты (категория чрезвычайно высокого риска) -
здание, помещения, территория, имущество в отношении Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательнo-речевому развитию детей № 41 «Золушка», расположенного по адресу:
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 4 А.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа
ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с заведующим Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательнo-речевому развитию детей
№ 41 «Золушка» Дмитренко Натальей Борисовной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Ширина эвакуационных путей по коридорам первого и второго этажей, в том числе уменьшенная на ширину дверного полотна при двустороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в указанные коридоры, в свету менее 1,2 метра при числе эвакуирующихся более 15 чел.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 53; Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.3.4 «При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей либо при двустороннем расположении дверей, если минимальное расстояние между любыми двумя дверями противоположных сторон коридора составляет 10 м и более; на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей»; п. 5.1.2 «Ширина пандусов и горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек, должна предусматриваться не менее 1,2 м.»	01.06.2022	
2.	Ширина эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек в коридоры первого и второго этажей здания, в лестничные клетки, на наружные лестницы 3-го типа со второго этажа здания, а также наружу с первого этажа здания, в том числе из коридора первого этажа здания в лестничные клетки, из музыкального зала в коридор второго этажа здания в свету менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел. (в том числе выход из группы «Радуга» составляет 0,91; выход из группы «Солнышко» составляет 0,74; выход из спальни «Ласточки» составляет 0,9 м)	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 53; Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 5.2.14 «Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.»	01.06.2022	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
3.	Ширина эвакуационных выходов из ряда административных, технических и бытовых помещений в первом и втором этажах здания в свету менее 0,8 метра (в том числе из мед. кабинета составляет 0,71 м., 0,56 моечная группы «Улыбка»)	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 53; Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.2.19 «Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м.».	01.06.2022	
4.	Ширина лестничных маршей в лестничных клетках здания менее 1,35 м	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 53; Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.4.1 «Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, не менее: а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1»	01.06.2022	
5	Ширина лестничных площадок менее требуемой ширины марша, менее 1,35 м.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 53; Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 5.2.5 «Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее 1,35 м. Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша», п. 4.4.3 «Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша».	01.06.2022	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
6	Лестницы 3-го типа размещены не у глухих (без световых проемов) частей стен здания, на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 53; Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.4.7 «Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов (кроме лестниц зданий V степени огнестойкости) и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30 (для частей стен зданий V степени огнестойкости предел огнестойкости и класс пожарной опасности не нормируется). Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться таким образом, чтобы расстояние от любой точки проекции указанной лестницы на уровень земли составляло не менее 1 м до проекции любых оконных проемов.».	01.06.2022	
7	Логическая схема включения извещателей (для управления системами противопожарной защиты) не соответствует требованиям пожарной безопасности	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 83; Свод правил 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 6.4.1 «Принятие решения о возникновении пожара в заданной ЗКПС должно осуществляться выполнением одного из алгоритмов: А, В или С. Для разных частей (помещений) объекта допускается использовать разные алгоритмы»	01.06.2022	
8	Прибор приемно-контрольный пожарный и прибор пожарный управления установлены не в помещении пожарного поста.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 83; Свод правил 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 5.12 ППКП и ППУ, функциональные модули индикации и управления, ИБЭ следует устанавливать в помещении пожарного поста.	01.06.2022	

Установленный срок является сроком исполнения для физических лиц, должностных лиц, юридических лиц в пределах их компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях. При нарушении сроков исполнения обязательств по акту составляется протокол (акт) проверки на основании федерального закона от 05.02.2021 № 15-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
9	В части помещений уровень звука СОУЭ не соответствует требованиям пожарной безопасности, в т. ч. в том числе в административных помещениях (составляет 59 дБА), спальные помещения (составляет 51 дБА)	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 84; Свод правил 3.13130.2009 п. 4.2 «Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола», п. 4.8 «Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил»	01.06.2022	
10	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Раздел I: Общие положения, п. 23. «При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.06.2022	
11	Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты (автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности (Акт обследования (исх. № 30/1-1/5-П-21 от 26.02.2021 г.).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Раздел I: Общие положения, п. 54 «Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.»	01.06.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия
Ветошкина Светлана Алексеевна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

29.06.2021

Предписание для исполнения получил:
Заведующий МДОУ «Детский сад № 41»

Дмитренко Наталья Борисовна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)

29.06.2021



(подпись)